

Số: 2738 /TĐC-HCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM**

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn vùng 3

Địa chỉ trụ sở chính: số 69, đường số 8, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ phòng thử nghiệm: đường DX 17, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 028 99990979/0976801851

E-mail: viet@vietsci.com

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: **Điện - Điện tử** (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo).

2. Số đăng ký: 528/TN-TĐC.

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký. *Ng*

Nơi nhận:

- Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn vùng 3;
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ.

T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Linh



Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số: 2738/TĐC-HCHQ ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

TT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Tên phép thử	Phương pháp thử
1.	Hệ thống chống sét, hệ thống nối đất an toàn cho công trình xây dựng	Đo điện trở tiếp đất	TCVN 9385:2012
2.	Hệ thống chống sét, hệ thống nối đất an toàn cho công trình dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, cửa hàng xăng dầu		TCVN 4530:2011
3.	Hệ thống chống sét, hệ thống nối đất an toàn cho bồn chứa LPG dân dụng, thương mại và công nghiệp		TCVN 6486:2008
4.	Hệ thống chống sét, hệ thống nối đất an toàn cho trạm cấp LPG		TCVN 7441:2004
5.	Hệ thống chống sét, hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị điện và công trình xây dựng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy lợi và các lĩnh vực liên quan		TCVN 9226:2012
6.	Hệ thống nối đất an toàn lắp đặt trong các dây trung tính máy phát điện, máy biến áp và dây trung tính bảo vệ có điện áp đến 1 kV		11 TCN-18-2006
7.	Hệ thống nối đất an toàn lắp đặt trong các hệ thống điện có điện áp đến 1 kV		TCVN 7447-4-41:2010
8.	Thiết bị điện xoay chiều có điện áp đến 1000V, tần số 50Hz	Đo điện trở cách điện	TCVN 7447-6:2011

Ghi chú: Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quản lý, Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn vùng 3 phải thực hiện theo các quy định này trước khi thực hiện thử nghiệm.

kg